



www.vb-cert.at

**VB - CERT**  
**Verein zur Förderung einheitlicher**  
**Standards im Vorbeugenden Brandschutz**  
**Staatlich akkreditierte Zertifizierungsstelle**

A-2100 Korneuburg, Wasweg 21



office@vb-cert.at

bescheinigt mit diesem

# Zertifikat

**Nr. 007/BM-PSys/020/5**

dem Unternehmen



# BOSCH

**BOSCH Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Ring 5

D-85630 Grasbrunn, Deutschland

die Konformität des Anlagentechnischen Brandschutzsystems

**Brandfallsteuersystem**

**BOSCH FPA 1200/5000**

hinsichtlich den Anforderungen mit der nachfolgend angeführten Norm

**ÖNORM F 3001, Version 2009-11-01**

**Anforderungen sinngemäß ÖNORM F 3000, Version 2018-01-01, Anhang A**

und somit die Einhaltung aller Anforderungen  
nach den VB-Cert-Richtlinien für

**Produkte und Systeme**  
der Brandmeldetechnik

Das oben angeführte Erzeugnis ist hiermit zur Installation durch eine zertifizierte Fachfirma für Brandmeldeanlagen gemäß ÖNORM F 3070 zugelassen und berechtigt, das VB-Cert - Logo gemäß den Bestimmungen laut Anhang zu führen.

**Dieses Zertifikat ist gültig bis:**

**2020-05-24**

**VB-Cert**

Verein zur Förderung einheitlicher Standards  
im Vorbeugenden Brandschutz

staatlich akkreditierte  
Zertifizierungsstelle

Wasweg 21

2100 Korneuburg, Österreich

Sekr.: +43/(0)664/54 20 176  
www.vb-cert.at

GF: +43/(0)664/54 20 176  
office@vb-cert.at



Korneuburg, am 2019-05-14

**Dipl.-Ing. Christian WAGNER**  
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat besteht aus einer Seite und sechs Anhängen



**Anhang 1 zu Zertifikat Nr. 007/BM-PSys/020/5**

**Annex 1 to Licence No. 007/BM-PSys/020/5**

*Zertifikatsinhaber* ..... **BOSCH Sicherheitssysteme GmbH**  
*Certificate holder*  
**Robert-Bosch-Ring 5**  
**D-85630 Grasbrunn, Deutschland**

*Hersteller* ..... **BOSCH Sicherheitssysteme GmbH**  
*Manufacturer*  
**Robert-Bosch-Ring 5**  
**D-85630 Grasbrunn, Deutschland**

*System / Produkt* ..... **Brandfallsteuersystem**  
*System / product*

*Warenzeichen* ..... **BOSCH**  
*Trade Mark*

*Typenbezeichnung* ..... **FPA 1200/5000**  
*Type reference*

*Nationale Bestimmungen* ..... **ÖNORM F 3001, Version 2009-11-01**  
*National standards*  
**Anforderungen sinngemäß ÖNORM F 3000,**  
**Version 2018-01-01, Anhang A**

*Zertifizierungsprogramm* ..... **Zertifizierung von Produkten und Systemen der**  
*Certification scheme*  
**Brandmeldetechnik**

*Gültigkeitsbeginn / Version* ..... **2018-05-01 / 2. Ausgabe**  
*Date of publication / version*

*Ersatz für Zertifikat* ..... **007/BM-PSys/020/4**  
*Superseded licence*

*Anmerkung(en)* ..... **Die Verlängerung dieses Zertifikates ist bis spätestens**  
*Remark(s)* ..... **2020-05-24 beim VB-Cert zu beauftragen!**



Anhang 2 zu Zertifikat Nr. 007/BM-PSys/020/5

Annex 2 to Licence No. 007/BM-PSys/020/5

**Angaben zur  
Konformitätsbewertungsstelle für  
Prüfung des Systems / der  
Produkte und  
Qualitätsmanagementsystem  
Information on the conformity  
assessment body for testing the  
system / products and quality  
management system**

*Konformitätsbewertungsstelle* ..... **Prüfstelle für Brandschutztechnik des  
System-/Produktprüfung** **österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes GmbH**  
*Conformity assessment body* **Voitgasse 4**  
*System / product test* **1220 Wien**

*Prüfberichtsnummer* ..... **FT 14/1159/06/05 – lfd. Nr. 384.06**  
*Test report*

*Nationale Bestimmungen* ..... **ÖNORM F 3001, Version 2009-11-01**  
*National standards*

*Ablaufdatum* ..... **2020-05-24**

*Konformitätsbewertungsstelle* ..... **Bureau Veritas Certification**  
*Qualitätsmanagementsystem* **Veritaskal 1**  
*Conformity assessment body* **D-21079 Hamburg, Deutschland**  
*Quality management system*

*Internationale Bestimmung(en)* ..... **EN ISO 9001, Version 2015**

*Zertifikatsnummer* ..... **DE009039-1**

*Ablaufdatum* ..... **2021-08-26**



**Anhang 3 zu Zertifikat Nr. 007/BM-PSys/020/5**

**Annex 3 to Licence No. 007/BM-PSys/020/5**

*Bestandteile, die im Bericht des Systems / der Produkte enthalten sind, aber nicht im Umfang der Zertifizierung enthalten sind*  
*Components included in the test report but not included in the scope of the certification*

<i>Bestandteil</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Prüfnummer</i>
- ..... -		



**Anhang 4 zu Zertifikat Nr. 007/BM-PSys/020/5**

**Annex 4 to Licence No. 007/BM-PSys/020/5**

***Unterlagen zum System / Produkt  
System- / Product- Documentation***

**KURZBESCHREIBUNG DES SYSTEMS / PRODUKTES UND SEINER FUNKTIONEN:**

Bei dem Brandfallsteuersystem handelt es sich um ein integriertes System gemäß ÖNORM F 3001, Pkt. 3.2. Die Alarmgruppen steuern über die vorhandenen Steuerausgänge oder I/O-Interfaces die möglichen Peripheriegeräte an.

Das Brandfallsteuersystem kann über die eingebaute rückwirkungsfreie Schnittstelle auch einen externen Protokolldrucker sowie Datenmonitor ("Einsatzleitsystem") ansteuern.

Ein „Setzen“ von Steuerungen oder Steuergruppen im Sinne der ÖNORM F 3001 und der TRVB 151 S - „Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen durch automatische Brandmeldeanlagen gemäß TRVB 123 S“ ist mittels eigenem Menüpunkt am Home-Bildschirm „Ausgänge“ möglich.

Steuergruppen können brandabschnittsbildende Steuerungen sowohl bei Abschaltung der Steuergruppe selbst ansteuern als auch nicht abschaltbar ausgeführt werden.

Da die Brandmelderzentrale auch für abgeschaltete Meldergruppen bei Vorliegen des Alarmkriteriums den Alarm auf der Brandmelderzentrale anzeigen kann, können in dieser Funktion auch die brandabschnittsbildenden Steuergruppen angesteuert werden.

Mittels des Anzeigemoduls „ANI-0016-A“ können Rückmeldungen der angesteuerten Peripheriegeräte (z.B. Brandschutzklappen) angezeigt werden.

Die Brandfallsteuerzentrale wurde nicht auf Entsprechung mit Punkt 4.4 der ÖNORM F 3001 (Externe Steuerzentrale) geprüft und kann daher als solche nicht eingesetzt werden.



**SYSTEMTOOLS ZUR PARAMETRIERUNG DES SYSTEMS / PRODUKTES:**

**Brandfallsteuersystem FPA 1200:**

**Bezeichnung des Systemtools** ..... FSP-5000-RPS

**Version:** ..... V4.10.3

**Brandfallsteuersystem FPA 5000:**

**Bezeichnung des Systemtools** ..... FSP-5000-RPS

**Version:** ..... V4.10.3



**UNTERLAGEN ZUM SYSTEM / PRODUKT:**

*Dokumententyp*

*Benennung des Dokumentes ..... Dokumentennummer*

**Brandfallsteuersystem FPA 1200:**

**System- / Produktbeschreibung**

D13\_FPA\_1200\_C\_Data\_sheet\_deDE\_10949584523\_V13\_2018\_01.pdf  
 ..... 9628181259 de, V 13 / 2018-01-25

**Montage- /Einbau- / Installationsanleitung**

FPA\_1200\_C\_Quick\_Installation\_Guide\_all\_19104268043.pdf ..... F.01U.100.525 / -  
 D08-MPC-xx00-C\_FPA-1200-MPC-C\_Inguide\_F01U.258.925\_V5.0.pdf  
 ..... F.01U.258.925 V 5.0 / 2017-07  
 Product Overview 2015.06 4.0 F.01U.100.526.pdf ..... F.01U.100.526 V 4.0 / 2015-06

**Bedienungsanleitung**

MPC-xxxx-C\_UG\_de\_F.01U.258.927\_V7.0\_2017.09.pdf ..... F.01U.258.927 / 2017-09  
 D06\_FPA\_5000\_FPA\_1200\_Kurzbedienungsanleitung\_V2.0.pdf ..... V 2.0 / 2014-11

**Brandfallsteuersystem FPA 5000:**

**System- / Produktbeschreibung**

FPA\_5000\_Datenblatt\_V36\_06\_2018\_06.pdf ..... 9614039947 de V 10 / 2018-01

**Montage- /Einbau- / Installationsanleitung**

FPA-5000-Anschaltehandbuch\_F.01U.009.201\_12.7\_2018.08.pdf ..... F.01U.258.927 / 2017-09  
 MPC\_Data\_sheet\_deDE\_10146102155\_V.10\_2018\_01.pdf ..... 9614039947 de V 10 / 2018-01

**Bedienungsanleitung**

MPC-xxxx-C\_UG\_de\_F.01U.258.927\_V7.0\_2017.09.pdf ..... F.01U.258.927 / 2017-09  
 D06\_FPA\_5000\_FPA\_1200\_Kurzbedienungsanleitung\_V2.0.pdf ..... V 2.0 / 2014-11

**BESONDERE BEHÖRDLICHE ODER GESETZLICHE BESTIMMUNGEN:**

*Benennung des Dokumentes ..... Dokumentennummer*

.....



**Anhang 5 zu Zertifikat Nr. 007/BM-PSys/020/5**

**Annex 5 to Licence No. 007/BM-PSys/020/5**

***Auflagen für den Zertifikatswerber  
Requirements for the owner of the  
superseded license***

**Der Zertifikatsinhaber muss**

- die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's) des VB-Cert und die, für die Zertifizierung geltenden Normen sowie Vorschriften des VB-Cert einhalten;





**Anhang 6 zu Zertifikat Nr. 007/BM-PSys/020/5**

**Annex 6 to Licence No. 007/BM-PSys/020/5**

*Hinweise zur Gültigkeit*  
*Information for validity*

**Die Gültigkeit des Zertifikates kann auf Antrag verlängert werden.**

**Der Antrag auf Verlängerung ist spätestens am**

**2020-05-24**

**an den VB-Cert zu stellen!**



**VB - Cert**  
**Verein zur Förderung einheitlicher Standards**  
**im Vorbeugenden Brandschutz**  
Staatlich akkreditierte Zertifizierungsstelle  
A-2100 Korneuburg, Wasweg 21



**E N D E**

**D E S**

**Z E R T I F I K A T E S**

