

***Niniejszy dokument nie jest certyfikatem zgodności produktu jest tłumaczeniem treści certyfikatu europejskiego o numerze 0786 - CPD – 20045, wykonanym na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o. dział Security Systems. Zwracamy uwagę, iż jedynym oficjalnym dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z wymaganiami norm EN 54-12:2000 jest certyfikat o numerze 0786-CPD-20045***

Na podstawie Dyrektywy 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dn. 21.12.1988 ws. zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, zmienionej Dyrektywą 93/68/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dn. 22.07.1993, zaświadcza się, że wyrób budowlany

### **Liniowa czujka dymu**

**FIRERAY 50 R; 50 RV; 100R; 100RV**

(którego parametry są podane w dodatku 1)

wprowadzony na rynek przez

**Fire Fighting Enterprises Ltd.**

**5 Wedgwood Court, Wedgwood Way, Pin Green Industrial Estate**

**GB-Stevenage, Hertfordshire SG1 4QR**

i produkowany w zakładzie

**Fire Fighting Enterprises Ltd.**

**5 Wedgwood Court, Wedgwood Way, Pin Green Industrial Estate**

**GB-Stevenage, Hertfordshire SG1 4QR**

jest przez producenta poddawany fabrycznej kontroli produkcyjnej oraz testom próbek pobieranych w zakładzie zgodnie z określonym planem testów, a także że notyfikowany organ VdS Schadenverhütung

GmbH przeprowadził testy homologacyjne istotnych cech tego wyrobu, dokonał wstępnej inspekcji zakładu i systemu fabrycznej kontroli produkcyjnej, a ponadto prowadzi stały nadzór nad tym systemem oraz jego ocenę i zatwierdzenie.

Niniejszy dokument potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące badania zgodności i działań opisanych w Aneksie ZA do standardu

### **EN 54-12:2000**

zostały wykonane oraz że wyrób spełnia wszystkie opisane wymagania.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dn. 11.05.2005 i pozostaje w mocy dopóki nie nastąpi istotna zmiana postanowień powołanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunków produkcji w zakładzie bądź samego FPC.

#### **Parametry wyrobu**

Zastosowanie:

Liniowa czujka dymu, praca w trybie odbicia

Wykonanie 50 R:

Zasięg przy odpowiednim montażu: 5 – 50 m

Wykonanie 50 RV:

Zasięg przy odpowiednim montażu: 5 – 50 m

Wykonanie 100 R:

Zasięg przy odpowiednim montażu: 50 – 100 m

Wykonanie 100 RV:

Zasięg przy odpowiednim montażu: 50 – 100 m

Wymagane jest przestrzeganie instrukcji technicznej producenta.

Krzysztof Góra



SD/SEP Dyrektor